

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 п. Парфино» /МАДОУ № 4 п. Парфино/

Адрес объекта: 175130, Новгородская область, п. Парфино, ул. Чапаева дом 11

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 958,2 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 444,4 кв.м

Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта 2008

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2017,

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 п. Парфино» /МАДОУ № 4 п. Парфино/

Юридический адрес организации (учреждения): 175130, Новгородская область, п. Парфино, ул. Чапаева д.11

Основание для пользования объектом **-оперативное управление** _____

Форма собственности - **муниципальная** _____

Территориальная принадлежность-, **муниципальная** _____

Вышестоящая организация (*наименование*) Администрация Парфинского муниципального района

Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 175130, Новгородская область, п. Парфино, ул. К. Маркса д.60

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	имеется	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	110	
	Знак доступности учреждения				
	Автостоянка посетителей				
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	30	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	нет	
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	 К, О К, О, Г С О	 не менее 180 см наличие наличие наличие	 180 нет имеется нет	 установить указатели направления движения
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней • ширина проступи 	 О,С О,С	 не более 12см не менее 40см	 15 30	 реконструировать лестницы

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени 	С С	85-90 см 80 см наличие наличие	75 Нет нет	
	<p>Пандус:</p> <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	15 30 75 Нет нет	реконструировать лестницы
	<p>Поручни с двух сторон:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	К О	70 см 85-95см	нет	установить пандус

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка			да	
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	120x250	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	75	
	Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	имеется	

1	2	3	4	5	6
	Навес	К, О, С	наличие	нет	
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	имеется	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	нет	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	с одной стороны имеется 73 см имеется	
	Пандус наружный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12	-	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см		
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	-	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	-	
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	-	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	-	
	Тамбур			-	
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	210x230	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 180 см 9см	установить высоту порога по норме

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	60	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150	-	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см 	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	-	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	-	
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	-	

1	2	3	4	5	6
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	
	Поручни с двух сторон: -на высоте -горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	с одной стороны 60-90 имеется	
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	нет	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	нет	
	Знак доступности	К, С	наличие	нет	
Пандус внутренний к лестнице №					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	нет	
	Уклон	К	И/І - не более 1/12	нет	
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150x150 см	нет	
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	нет	
	Пандус переносной	К	наличие	нет	
	Подъемник для инвалидов		наличие	нет	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	нет	
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	нет	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №			нет	
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	Обслуживание в кабинете №				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	-	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	-	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Обслуживание с перемещением по маршруту №				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	-	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				

1	2	3	4	5	6
	Кабина индивидуального обслуживания №				
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	-	
	Место для сидения	О	наличие	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		-	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	-	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	-	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие		
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см		
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см		
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие		

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • высота раковины • опорный поручень 				
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) <ul style="list-style-type: none"> • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие		
	Знак доступности кабины	К, О	наличие		
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	нет	
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие		
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	нет	

1	2	3	4	5	6
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений 	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	нет	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	нет	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	наличие	нет	

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта: установить указатели направления движения, реконструировать лестницы; установить пандус, установить поручни с двух сторон.

на входной группе: установить высоту порога по норме.

на путях передвижения _____

в зоне оказания услуги _____

в санитарных помещениях _____-----

по средствам информации и коммуникации на объекте _____-----